


LEGENDA:

– – – – – – Próżnia (VAC)

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ				
SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ SZTUK	PRODUCENT	ISTNIEJĄCE / PROJEKTOWANE
AG	Agregat próżni AV160, 2-pompowy, wydajność 160m3/h, moc 5kW	1	Tepro	ISTNIEJĄCE
P	Pompa próżniowa AT100, wydajność 80m3/h, moc 3kW	1	Tepro	PROJEKTOWANE

Zaleca się zlecić podłączenie projektowanej pompy AT100 producentowi istniejącego agregatu próżni

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

SAMODZIELNE ODSTĘPSTWA WYKONAWCY OD ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH ZWALNIAJĄ PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZOWANY OBIEKT ORAZ PRZENOSZĄ TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CAŁOŚCI NA WYKONAWCĘ.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO)

Inwestycja
MODERNIZACJA STACJI SPRĘŻAREK I STACJI PRÓŻNI NA TERENIE SZPITALA W OBORNIKACH - DZIAŁKA 1635/1, UL. SZPITALNA 2, 64-600 OBORNIKI

Inwestor
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH UL. SZPITALNA 2, 64-600 OBORNIKI

Adres budowy
UL. SZPITALNA 2, 64-600 OBORNIKI

Branża
Gazy medyczne

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Rys. Nr.
PW_GM_05

Rysunek
SCHEMAT MASZYNOWNI PRÓŻNI

Data
10. 06. 2015r.

Skala
-

Projektant	mgr inż. Michał Jędrasik	Aprobata zgodności z dyrektywą 93/42/EEC w zakresie projektowania instalacji gazów medycznych nr HD 600 6625 0001
Sprawdzający	mgr inż. Arkadiusz Warzyński	Aprobata zgodności z dyrektywą 93/42/EEC w zakresie projektowania instalacji gazów medycznych nr HD 600 6625 0001
Opracowujący	mgr inż. Michał Jędrasik	

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona