Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZOK/D/06/22/09

Oborniki, dnia 28.03.2022r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZO/D/06/22**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na **dostawę i montaż nowych akumulatorów dla zasilaczy ups, ich konfigurację i kalibrację oraz utylizację zużytych.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (zwany dalej „Zamawiającym"), ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone pytania:

Zamawiający wymaga złożenia do oferty poniższych dokumentów:

Pytanie nr 4: Kserokopia decyzji /umowy na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodzie **16 06 01*** zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązującymi w tym zakresie.
Na obecnym etapie (przygotowania oferty/składania oferty) trudno podjąc jednoznaczną decyzję z usług której firmy Oferent będzie korzystał podczas transportu akumulatorów do siedziby Zamawiającego – miejsce wykonania usługi wymiany akumulatorów. W związku z powyższym proszę rezygnację Zamawiającego z konieczności przedstawiania takiej umowy/decyzji na etapie przygotowania oferty/składania oferty.

Odpowiedzi: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z przedstawienia wyżej opisanego dokumentu. SWZO pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5: Kserokopia umowy/decyzji na składowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych o kodzie **16 06 01***. Na obecnym etapie (przygotowania oferty/składania oferty) trudno podjąc jednoznaczną decyzję w której firmie nastąpi utylizacja akumulatorów. W związku z powyższym proszę rezygnację Zamawiającego z konieczności przedstawiania takiej umowy/decyzji na etapie przygotowania oferty/składania oferty.
Odpowiedzi: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z przedstawienia wyżej opisanego dokumentu. SWZO pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6: czy Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż akumulatorów do zasilacza UPS 20 kVA o minimalnej pojemności 120Ah i o projektowanej żywotności 10-12 lat zgodnie z klasyfikacją Eurobat oraz o wymiarach dł. x szer. x wys. 407x177x225 mm?

Odpowiedzi: Zamawiający podał wymiary w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej posiadanych przez szpital zasilaczy.

Pytanie nr 7: czy Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż akumulatorów do zasilacza UPS 10 kVA o minimalnej pojemności 17Ah i o projektowanej żywotności 10-12 lat zgodnie z klasyfikacją Eurobat oraz o wymiarach dł. x szer. x wys. 181x77x167 mm?

Odpowiedzi: Zamawiający podał wymiary w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej posiadanych przez szpital zasilaczy.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Łudzkowska