# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

*64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2*
*tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info*
*CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10* *BDO 000082299*


L. Dz. ZOK/D/06/22/08

Oborniki, dnia 24.03.2022r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZO/D/06/22**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na **dostawę i montaż nowych akumulatorów dla zasilaczy ups, ich konfigurację i kalibrację oraz utylizację zużytych.**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (zwany dalej „Zamawiającym"), ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone pytania:

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie akumulatorów innego producenta niż wskazane w zapytaniu ofertowym i zał. nr 2 do SWZO?

**Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie akumulatorów innego producenta niż wskazany w zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że akumulatory będą kompatybilne z opisanymi UPS-ami.**

Pytanie nr 3: Proszę o wyjaśnienie zakresu związanego z konfiguracją i kalibracją nowych akumulatorów?

**Odpowiedzi: Zamawiający ma na myśli zamontowanie, zainstalowanie akumulatorów, dopasowanie ich do UPS-ów tak, aby były sprawne i spełniały swoją funkcję.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
*mgr Małgorzata Ludzkowska*