Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

Oborniki, dnia 17.04.2024r

L. Dz. ZOUK/12/24/11

Znak sprawy: ZOU/12/24

Postępowania prowadzone w trybie zapytania ofertowego na **wykonanie przeglądu, konserwacji, czyszczenia i kontroli szczelności klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych w SP ZOZ Oborniki.**

SPROSTOWANIE ZAPISÓW SWZO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 dokonuje sprostowania zapisów specyfikacji warunków zapytania ofertowego (SWZO) w zakresie formularza cenowego (załącznik nr 2) w Pakiecie nr 1 poprzez usunięcie klimatyzatorów, które są jeszcze na gwarancji – poz. 8, 18, 19, 20, 28.

Formularz cenowy zostaje poprawiony w tym zakresie. Pozostałe zapisy SWZO bez zmian.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZO SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Poprawiony załącznik nr 2 – formularz cenowy

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak

załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 – Klimatyzatory

Budynek	Lp.	Lokalizacja	Marka	R-czynnik	Ilość	Ilość przeglądów w ciągu 12 m-cy	cena jednostkowa usługi	wartość netto	stawka VAT	wartość VAT	wartość brutto
A	1.	KT (bud.A)	Acson, Nr 20511603-00078	R-410A / **2.00 kg**	1	1					
	2.	KT (bud.A)	ELTA nr VEK - 09SHEK	R-410A / **1,2 kg**	1	1					
	3.	UPS-blok operacyjny (bud.A)	LG 186, Nr USUW 18MUA1	R-410A / **1,15 kg**	1	1					
	4.	Sala porodowa (bud.A)	LG Nr 202KADT02890	R-410A / **0,93 kg**	1	1					
	5.	RTG Sterownia (bud.A)	Sunier Duval nr SDH 17	R – 410 A / **0,80 kg**	1	1					
	6.	RTG – pracownia	HAIER, model AS50TDDHRA – CLC N/S 1V50MEGFRA, NS ASD50TDDHRA-CLC	R 32 0,9 kg	1	1					
	7.	Laboratorium (bud.A) – **zestaw 3 jednostek wewnętrznych**	Haier, model AU482FIERA, nr ser. AC 25XOE050 OAUG7 J0007	R-410A / **4,2 kg**	3	1					
B	8.	Oddział paliatywny (bud B) – **zestaw 5 jednostek wewnętrznych** (lekarz, pielęgniarki, pkt przygotowawczy, gabinet zabiegowy, pokój oddziałowej)	Haier; 1V482FIERA -zew.; nr ser. AC25X-OE050-OAVGC-M0001- wew. AS072MGERA nr ser. 394-0E020-OAOGA-80009; AS072MGERA, AC394-OE020-OAOGA-80001; AS072MGERA, AC394-OE020-OAOGA-80004; AS0162MGERA, AC397-OE020-OA)G7-20006; AS 122MGERA, AC396-OE020-OA0G6-70002	R – 410A/ **3,6 kg**	5	1					
	9.	Oddział paliatywny (bud.B) – ordynator oddziału	Haier; 1V09BE8ERA -zew.; AS 09TA2HRA – wew.	R 410A / **0,78 kg**	1	1					
	10.	Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu - - gabinet przygotowawczy pielęgniarek oddz. Ortopedii	Fuji	R-410A/ **0,65 kg**	1	1					

	11.	Dyżurka lekarska - dyżurka lekarska ortopedia	Sunier Duval nr 17-035 HWO , jw.. 211401001001499409250074 6N8 ; jz. 211401001010149790925007560N6	R-410A/ **0,85 kg**	1	1						
F	12.	Por. specjalistyczne – korytarz 1 (Bud. F)	Sunier Duval nr 14-036 HWO	R-410 A / **0,79 kg**	1	1						
	13.	Por. specjalistyczne – korytarz 2 (Bud. F)	Sunier Duval nr 10-05 HWO	R 410A / **1,10 kg**	1	1						
	14.	Por. chirurgiczna (Bud. F)	Fuji	R 410A / **0,60 kg**	1	1						
	15.	Poradnia „K" (bud.F)	Haier Tundra Green typ AS25TABHRA/1U25BEFERA; j.zew. AAA8F 1E090 ON1J3 M0062; j.wew. AAA6X 7E120 ON 5J3 FO208	R32 / **0,7kg**	1	1						
	16.	Informatycy – administracja (Bud. F)	Sunier Duval nr 14-035 HWO	R 410A / **0,84 kg**	1	1						
C	17.	Wewnętrzny – sala intensywnej terapii (Bud. C)	Haier Model. 1V18EE8ERA ; AS 18TD2 HRA (typu SPLIT) nr ser.S0016	R – 410A / **1,2 kg**	1	1						
	18.	Wewnętrzny pokój przygotowawczy pielęgniarek (Bud. C)	Haier Model. 1V09BE8ERA ; AS 09TAZ HRA (typu SPLIT)nr ser. 70027	R – 410A / **0,78 kg**	1	1						
	19.	Wewnętrzny – gabinet zabiegowy (Bud. C)	Haier Model. 1V09BE8ERA ; AS 09TAZ HRA (typu SPLIT) nr ser.70177	R-410 / **0,78 kg**	1	1						
	20.	Oddział chirurgiczny – pokój przygotowawczy pielęgniarek (Bud. C)	Haier Model. 1V12BE8ERA ; AS12TAZHRA (typu SPLIT) Nr ser. K0065	R – 410A / **0,9 kg**	1	1						
	21.	Magazyn odpadów medycznych (bud.C)	przenośny TROTEC typ PAC 2100X	R290/130g / **0,39 kg**	1	1						
	22.	Oddział pediatryczny – pokój przygotowawczy pielęgniarek (Bud. C)	Saunier Duval SDH19-025 NW jz. 211909001001979509250138 21N5 jw.. 119099001002268209250161 20N4	R-32/ **0,60 kg**	1	1						
D	23.	Post Mortem (Bud. D)	Sunier Duval nr 31-036HWO	R – 410 A / **1,10 kg**	1	1						

Ea	24.	Prosektorium – pomieszczenie przygotowania zwłok	CHML-021RK3-NG nr 49135200066311	R-32410A/ - **1,6 kg**	2	1					
RAZEM:							X		X		

UWAGA !!!

Przeglądy należy wykonać maksymalnie do końca czerwca 2024r.